



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.МЛ66.В.04577

Серия RU № 0504641

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гермес трейд». Место нахождения: 129085, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЛ66. Дата регистрации аттестата аккредитации: 19.03.2013 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Гермес трейд»

Место нахождения: 601785, Российская Федерация, город Кольчугино, Кольчугинский р-н, Владимирская область, улица Ленина дом 44  
Адрес места осуществления деятельности: 601785, Российская Федерация, город Кольчугино, Кольчугинский р-н, Владимирская область,

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Гермес трейд»

Место нахождения: 601785, Российская Федерация, город Кольчугино, Кольчугинский р-н, Владимирская область, улица Ленина дом 44  
Адрес места осуществления деятельности: 601785, Российская Федерация, город Кольчугино, Кольчугинский р-н, Владимирская область,

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с медными жилами не распространяющие горение, числом жил 1; 2; 3; 4; 5, сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 10 мм<sup>2</sup> в изоляции из поливинхлоридного пластиката и оболочке из поливинхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: ВВГнг (А), ВВГ-Пнг(А); в изоляции и оболочке из поливинхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS..  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-004-85545112-2013.  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний №№ 16/01/15058, 16/01/15059 от 17.01.2017 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" НО "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23; акта анализа состояния производства от 09.02.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью ООО «Гермес трейд»

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 (п. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 17.02.2021 **ПО** 16.12.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

А.Н. Крестников  
(инициалы, фамилия)

А.Ю. Бобкова  
(инициалы, фамилия)