



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00735/21

Серия **RU** № **0346150**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОФИЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 141100, Россия, Московская область, город Щёлково, территория Агрохим, строение 2

Основной государственный регистрационный номер 1155050006847.

Телефон: +79166561212 Адрес электронной почты: kk-8@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОФИЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 141100, Россия, Московская область, город Щёлково, территория Агрохим, строение 2

ПРОДУКЦИЯ Короба кабельные электромонтажные из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, для прокладки кабелей и проводов, торговых марок и типоразмеров согласно Приложению (бланк № 0852851). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.29.29.190-001-53906522-2021 «Изделия профильно-погонажные и погонажные электромонтажные из полимерных материалов».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний

ППБ-675/12-2021 от 23.12.2021 г., выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 1182-СС/11-2021 от 23.11.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению (бланк № 0852852). Условия хранения продукции: в крытых складских помещениях при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности воздуха (65 ± 15 %) на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, защищенными от попадания прямых солнечных лучей.

- Срок хранения продукции: 24 (двадцать четыре) месяца со дня изготовления.

- Срок службы продукции (годности) или ресурс продукции: 12 (двенадцать) месяцев со дня монтажа в пределах гарантийного срока хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2021

ПО 27.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Решкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Хаева Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00735/21

Серия **RU** № **0852851**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3925 90 200 0	Короба кабельные электромонтажные из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, для прокладки кабелей и проводов, торговых марок и типоразмеров:	ТУ 22.29.29.190-001-53906522-2021 «Изделия профильно-погонажные и погонажные электромонтажные из полимерных материалов»
	Короба кабельные торговой марки «Идеал», типоразмеры: 15x10, 20x10, 12x12, 16x16, 25x25, 40x40, 60x60, 25x16, 40x16, 40x25, 60x40, 80x40, 80x60, 100x40, 100x60; Короба кабельные напольные торговой марки «Идеал», типоразмеры: 40x10, 70x12,3; Короба кабельные торговой марки «Деконика», типоразмеры: 15x10, 22x10 30x10	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Хасва Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.00735/21

Серия **RU** № **0852852**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 для коробов кабельных торговой марки «Идеал», типоразмеры: 15x10, 20x10, 12x12, 16x16, 25x25, 40x40, 60x60, 25x16, 40x16, 40x25, 60x40, 80x40, 80x60, 100x40, 100x60; торговой марки «Деконика», типоразмеры: 15x10, 22x10 30x10. - изделия обладают стойкостью к распространению горения при одиночной прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 для коробов кабельных напольных торговой марки «Идеал», типоразмеры: 40x10, 70x12,3.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Хаева Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)