



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00143/25

Серия RU № 0565585



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр "ПромЭкспертСертификация", место нахождения: 300028, Россия, Тульская область, г.о. город Тула, ул. Болдина, д. 106, помещение 16Ц/1 цокольный этаж, адрес места осуществления деятельности: 300041, город Тула, ул. Фрунзе, д. 13, помещение 14, кабинет 210, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Марпосадкабель», Основной государственный регистрационный номер: 1042135001600. Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 429570, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93. Телефон: +7 80Q5552124. Адрес электронной почты: info@mpkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Марпосадкабель». Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 429570, Россия, Чувашская Республика, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93

ПРОДУКЦИЯ Провода и шнуры для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети с медными жилами, в том числе медными лужеными жилами, в количестве от 2 до 5, номинальным сечением от 0,50 мм² до 2,5 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение до 380/660 В, марок: ШВП, ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП. Продукция изготовлена по ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 67, 68, 69 от 17.03.2025 года, выданы испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015). Акт о результатах анализа состояния производства № 00268 от 26.02.2025 года, выдан органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 от 02.09.2015). Эксперт, проводивший анализ состояния производства – Демкин Валентин Васильевич. Справка «Стандарты, в результате применения которых, на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № 388 от 14.02.2025. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В» разделы 3, 4, 7-9, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункт 5.2. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов продукции: Провод ПВС - 13.02.2025, Шнур ШВВПз - 14.02.2025, Шнур ШВЛл - 13.02.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2025 **ПО** 24.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

24.03.2030

(подпись)

(подпись)



Ерёмкина Мария Дмитриевна (Ф.И.О.)

Гомозова Анастасия Андреевна (Ф.И.О.)