



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB53.B.03005/21

Серия **RU** № **0330824**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 429570, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93
Основной государственный регистрационный номер 1042135001600.
Телефон: 74993462124. Адрес электронной почты: info@mpkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРПОСАДКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 429570, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 93

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм², с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не распространяющие горение при групповой прокладке, не содержащие галогенов и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении или поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, плоской или круглой формы, в том числе с термическим барьером по жиле, в том числе бронированные, в том числе экранированные, в том числе в исполнении ХЛ на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок (согласно приложению - бланк № 0837239). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.14-002-71025920-2020 "Кабели с пластмассовой изоляцией для стационарной прокладки на напряжение 0,66, 1 и 3 кВ"

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509, 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 14714ИЛНВО, 14715ИЛНВО, 14716ИЛНВО, 14717ИЛНВО от 13.12.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ГПБ-1234/12-2021 от 23.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 05.10.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

28.12.2021

ПО

27.12.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Панасенков Максим Владимирович

М.П.

Букачева Диана Шамильевна

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

